



РЕПУБЛИКА СРПСКА  
МИНИСТАРСТВО ИНДУСТРИЈЕ И ТЕХНОЛОГИЈЕ  
РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈУ,  
ПАТЕНТЕ, МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ  
БАЊА ЛУКА

Равногорска 24; тел.:051/358-252; тел/факс: 051/307-468

Број: 02-М-47/2000  
Датум: 08.11.2000.

На основу члана 34. став 1. Закона о мерним јединицама и мерилима ("Службени гласник РС" бр. 37/99), а на захтев:


"ЕНЕЛ" д.о.о Београд ул. Милоша Поцерца бр.29, Београд  
Републички завод за стандардизацију, патенте мере и драгоцене метале доноси:

## РЕШЕЊЕ О ОДОБРЕЊУ ТИПА МЕРИЛА

НАЗИВ МЕРИЛА: ТРОФАЗНО БРОЈИЛО ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ  
ОЗНАКА ОСНОВНОГ ТИПА: ДБ2  
ПРОИЗВОЂАЧ МЕРИЛА: "ЕНЕЛ" д.о.о. Београд  
СЛУЖБЕНА ОЗНАКА: RS 15MS0211 - 01  
РОК ВАЖЕЊА: 08.11.2010.

Испитивањем типа мерила утврђено је да мерило испуњава метролошке услове прописане Правилником о метролошким условима за статичка бројила активне електричне енергије класе тачности 1 и 2 МУС. (Ф-6)/2, ("Службени лист СФРЈ", бр: 9/92) и Правилником о метролошким условима за уклопне часовнике МУС.Х-1/1, ("Службени лист СФРЈ", бр: 3/85 ).

Републичка административна такса на ово Решење наплаћена је у износу од 10 КМ по тарифном броју 28 Уредбе о прерачунавању тарифе републичких административних такса ("Сл.гласник РС" бр. 29/99).

ДИРЕКТОР  
мр. Петар Милевић  




РЕПУБЛИКА СРПСКА  
МИНИСТАРСТВО ИНДУСТРИЈЕ И ТЕХНОЛОГИЈЕ  
РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈУ,  
ПАТЕНТЕ, МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ  
БАЊА ЛУКА

Равногорска 24; тел.: 051/358-252; тел/факс: 051/307-468

Број: 02-M-88/2002  
Датум: 13.03.2002.

На основу члана 34. став 1. Закона о мерним јединицама и мерилима ("Службени гласник РС" бр. 37/99), а на захтев:

"ЕНЕЛ" д.о.о Београд ул. Милоша Поцерца бр.29, Београд

Републички завод за стандардизацију, патенте, мере и драгоцене метале доноси:

## РЕШЕЊЕ

### О ДОПУНИ РЕШЕЊА О ОДОБРЕЊУ ТИПА МЕРИЛА

Решење о одобрењу типа мерила број 02-M-47/2000 од 08.11. 2000.године, којим се одобрава да се на први преглед могу подносити мерила:

НАЗИВ МЕРИЛА: ТРОФАЗНО БРОЈИЛО ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ  
ОЗНАКА ОСНОВНОГ ТИПА: ДБ2  
ПРОИЗВОЂАЧ МЕРИЛА: "ЕНЕЛ" д.о.о. Београд  
СЛУЖБЕНА ОЗНАКА: RS 15MS0211 - 01  
РОК ВАЖЕЊА: 08.11.2010.

допуњава се : показивачем максимума 15-минутне средње активне електричне снаге и тастером за ресетовање максиграфа.

Допунским испитивањем типа мерила утврђено је да мерило испуњава метролошке услове прописане Правилником о метролошким условима за статичка бројила активне електричне енергије класе тачности 1 и 2 МУС. (Ф-6)/2, ("Службени лист СФРЈ", бр: 9/92) и Правилником о метролошким условима за показиваче максимума класе 1 МУС.Ф-4/2, ("Службени лист.СФРЈ", бр: 56/89 ).

Републичка административна такса на ово Решење наплаћена је у износу од 50 КМ по тарифном броју 27 Уредбе о прерачунавању тарифе републичких административних такса ("Сл.гласник РС" бр. 37/01).



ДИРЕКТОР

г-р Петар Милашиновић, дипл.инж.



РЕПУБЛИКА СРПСКА  
МИНИСТАРСТВО ИНДУСТРИЈЕ И ТЕХНОЛОГИЈЕ  
РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈУ,  
ПАТЕНТЕ, МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ  
БАЊА ЛУКА

Равногорска 24; тел.:051/318-838; тел/факс: 051/307-468

Број: 02-M-95/2002  
Датум: 29.05.2002.

На основу члана 48. тачка 1. Закона о метрологији Босне и Херцеговине ("Службени гласник РС", бр. 40/00) и члана 29. став 1 Закона о метрологији у Републици Српској ("Службени гласник РС", бр. 13/02), а у вези са Наредбом о испитивању типа и периодичним прегледима еталона и мјерила ("Службени гласник РС", бр. 08/01), чланом 8. став 2 Упутства о начину испитивања типа мјерила ("Службени гласник РС", бр. 08/01) и чланом 190. Закона о општем управном поступку ("Службени гласник РС", бр. 13/02), а на захтев :

"ЕНЕЛ" д.о.о Београд ул. Милоша Поцерца бр.29, Београд

Републички завод за стандардизацију, патенте, мере и драгоцене метале доноси:

## РЕШЕЊЕ

### О ДОПУНИ РЕШЕЊА О ОДОБРЕЊУ ТИПА МЕРИЛА

Решење о одобрењу типа мерила број 02-M-47/2000 од 08.11. 2000. године, којим се одобрава да се на први преглед могу подносити мерила:

НАЗИВ МЕРИЛА: ТРОФАЗНО БРОЈИЛО ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ  
ОЗНАКА ОСНОВНОГ ТИПА: ДБ2  
ПРОИЗВОЂАЧ МЕРИЛА: "ЕНЕЛ" д.о.о. Београд  
СЛУЖБЕНА ОЗНАКА: RS 15MS0211 - 01  
РОК ВАЖЕЊА: 08.11. 2010.

допуњава се : регистрацијом (мерењем) реактивне електричне енергије.

Допунским испитивањем типа мерила утврђено је да мерило испуњава метролошке услове прописане Правилником о метролошким условима за статичка бројила активне електричне енергије класе тачности 1 и 2 МУС. (Ф-6)/2, ("Службени лист, СФРЈ", бр: 9/92), Правилником о метролошким условима за електронска бројила реактивне електричне енергије класе тачности 2 и 3 МУС.15МС0209/0211 ("Службени лист СРЈ" бр.47/98) и Правилником о метролошким условима за показиваче макси- мума класе 1 МУС.Ф-4/2, ("Службени лист СФРЈ", бр: 56/89).

Републичка административна такса на ово Решење наплаћена је у износу од 50 КМ по тарифном броју 27 Закона о административним таксама и накнадама (Сл.гласник РС" ,бр. 37/01).



ДИРЕКТОР

Мр. Петар Милашиновић, дипл.инж.



РЕПУБЛИКА СРПСКА  
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ, ЕНЕРГЕТИКЕ И РАЗВОЈА  
РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈУ И МЕТРОЛОГИЈУ  
Бања Лука

Радоја Домановића бр.26; тел.:051/219-545; тел/факс: 051/219-515 E-mail rzspm@blic.net

Број: 00/393-01-19/04  
Датум: 12.05.2004.

На основу члана 48. тачка 1. Закона о метрологији Босне и Херцеговине ("Службени гласник РС" бр. 40/00) и члана 29. став 1 Закона о метрологији у Републици Српској ("Службени гласник РС", бр. 13/02), у вези са Наредбом о испитивању типа и периодичним прегледима еталона и мјерила ("Службени гласник РС", бр. 8/01), чланом 8. став 2 Упутства о начину испитивања типа мјерила ("Службени гласник РС", бр. 8/01) и чланом 190. Закона о општем управном поступку ("Службени гласник РС", бр. 13/02), а на захтјев:

"ЕНЕЛ" д.о.о Београд

Републички завод за стандардизацију и метрологију доноси:

**Р Ј Е Ш Е Њ Е**  
**О ДОПУНИ РЈЕШЕЊА О ОДОБРЕЊУ ТИПА МЈЕРИЛА**

Рјешење о одобрењу типа мјерила број RS15MS0211-01 од 08.11. 2000.године, којим се одобрава да се на први преглед могу подносити мјерила:

НАЗИВ МЈЕРИЛА:	ТРОФАЗНО СТАТИЧКО ВИШЕФУНКЦИЈСКО БРОЈИЛО ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ
ОЗНАКА ОСНОВНОГ ТИПА:	ДБ2
ПРОИЗВОЂАЧ МЈЕРИЛА:	"ЕНЕЛ" д.о.о Београд
СЛУЖБЕНА ОЗНАКА:	RS15MS0211-01
РОК ВАЖЕЊА:	08.11. 2010.

допуњује се са : новим струјним опсегом, VAR кодом на плочици и табlici бројила и измјештањем уклопног часовника у ваљкасто паковање испод непровидног поклопца бројила.

Испитивањем типа мјерила утврђено је да мјерило испуњава метролошке услове прописане Правилником о метролошким условима за статичка бројила активне електричне енергије класе тачности 1 и 2 МУС.(Ф-6)/2, ("Сл.лист СФРЈ" бр. 9/92); Правилником о метролошким условима за електронска бројила реактивне електричне енергије класе тачности 2 и 3 МУС.15МС0209/0211 ("Сл.лист СРЈ" бр. 47/98); Правилником о метролошким условима за показиваче максимума класе 1,0 МУС.Ф-4/2- у погледу границе грешака ("Сл. лист СФРЈ" бр. 56/89) и Правилником о метролошким условима за уклопне часовнике МУС. X-1/1 ("Сл. лист СФРЈ" бр. 3/85).

Републичка административна такса на ово Рјешење наплаћена је у износу од 50 КМ по тарифном броју 27 Закона о административним таксама и накнадама ("Сл.гласник РС" бр. 37/01).



ДИРЕКТОР  
мр. Петар Милашиновић, дипл.инж.



РЕПУБЛИКА СРПСКА  
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ, ЕНЕРГЕТИКЕ И РАЗВОЈА  
РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈУ И МЕТРОЛОГИЈУ  
Бања Лука

Радоја Домановића бр.26; тел.:051/219-545; тел/факс: 051/219-515 E-mail rzspm@blic.net

Број: 00/393-01-18/05

Датум: 05.12.2005.

На основу члана 48. тачка 1. Закона о метрологији Босне и Херцеговине ("Службени гласник РС" бр. 40/00) и члана 29. став 1 Закона о метрологији у Републици Српској ("Службени гласник РС", бр. 13/02), у вези са Наредбом о испитивању типа и периодичним прегледима еталона и мјерила ("Службени гласник РС", бр. 8/01), чланом 8. став 2 Упутства о начину испитивања типа мјерила ("Службени гласник РС", бр. 8/01) и чланом 190. Закона о општем управном поступку ("Службени гласник РС", бр. 13/02), а на захтјев бр. 00/393-39-21/05 од 14.11.2005. године подносиоца захтјева:

"ЕНЕЛ" д.о.о Београд

Републички завод за стандардизацију и метрологију доноси:

## Р Ј Е Ш Е Њ Е О ДОПУНИ РЈЕШЕЊА О ОДОБРЕЊУ ТИПА МЈЕРИЛА

Рјешење о одобрењу типа мјерила број 02-М-47/2000 од 08.11. 2000.године, којим се одобрава да се на први преглед могу подносити мјерила:

НАЗИВ МЈЕРИЛА: ТРОФАЗНО СТАТИЧКО ВИШЕФУНКЦИЈСКО  
БРОЈИЛО ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

ОЗНАКА ОСНОВНОГ ТИПА: ДБ2

ПРОИЗВОЂАЧ МЈЕРИЛА: "ЕНЕЛ" д.о.о Београд

СЛУЖБЕНА ОЗНАКА: RS15MS0211-01

РОК ВАЖЕЊА: 08.11. 2010.

допуњује се са : модуларном изградом и мањим кућиштем.

Испитивањем типа мјерила утврђено је да мјерило испуњава метролошке услове прописане Правилником о метролошким условима за статичка бројила активне електричне енергије класе тачности 1 и 2 МУС.(Ф-6)/2, ("Сл.лист СФРЈ" бр. 9/92); Правилником о метролошким условима за електронска бројила реактивне електричне енергије класе тачности 2 и 3 МУС.15МС0209/0211 ("Сл.лист СРЈ" бр. 47/98); Правилником о метролошким условима за показиваче максимума класе 1,0 МУС.Ф-4/2 – у погледу границе грешака("Службени лист СФРЈ",бр. 56/89) и Правилником о метролошким условима за уклопне часовнике МУС.Х-1/1 ("Службени лист СФРЈ", бр. 3/85).

Републичка административна такса на ово Рјешење наплаћена је у износу од 50 КМ по тарифном броју 27 Закона о административним таксама и накнадама ("Сл.гласник РС" бр. 37/01).

мр. Петар Миливојевић, дипл.инж.

