



РЕПУБЛИКА СРПСКА
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ, ЕНЕРГЕТИКЕ И РАЗВОЈА
РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈУ И МЕТРОЛОГИЈУ
Бања Лука

Радоја Домановића бр.26; тел.:051/219-545; тел/факс: 051/219-515 E-mail rzsm@blic.net

Број: 05/3. 00/393-01-02/07

Датум: 09.07.2007.

На основу члана 48. тачка 1. Закона о метрологији Босне и Херцеговине ("Службени гласник РС" бр. 40/00) и члана 29. став 1 Закона о метрологији у Републици Српској ("Службени гласник РС", бр. 13/02), у вези са Наредбом о испитивању типа и периодичним прегледима еталона и мјерила ("Службени гласник РС", бр. 8/01), чланом 8. став 2 Упутства о начину испитивања типа мјерила ("Службени гласник РС", бр. 8/01) и чланом 190. Закона о општем управном поступку ("Службени гласник РС", бр. 13/02), а на захтјев број 01/393-02-03/07 од 04.06.2007. год.:

"ЕНЕЛ" д.о.о Београд, Петроварадинска 26

Републички завод за стандардизацију и метрологију доноси:

Р Ј Е Ш Е Њ Е О ДОПУНИ РЈЕШЕЊА О ОДОБРЕЊУ ТИПА МЈЕРИЛА

Рјешење о одобрењу типа мјерила број RS15MS0211-05 од 27.05.2002. године, којим се одобрава да се на први преглед могу подносити мјерила:

НАЗИВ МЈЕРИЛА: ЈЕДНОФАЗНО СТАТИЧКО ВИШЕФУНКЦИЈСКО
БРОЈИЛО ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

ОЗНАКА ОСНОВНОГ ТИПА: ДБ2М

ПРОИЗВОЂАЧ МЈЕРИЛА: "ЕНЕЛ" д.о.о Београд

СЛУЖБЕНА ОЗНАКА: RS15MS0211-05

РОК ВАЖЕЊА: 27.05. 2012.

допуњава се са : новим кућиштем, веће ширине и дужине и одвојивом прикључницом која омогућава модуларно паковање бројила и замјеном тракастих мостића за одвајање напонских и струјних кругова краткоспојницима.

Испитивањем типа мјерила утврђено је да мјерило испуњава метролошке услове прописане Правилником о метролошким условима за статичка бројила активне електричне енергије класе тачности 1 и 2 МУС.(Ф-6)/2, ("Сл.лист СФРЈ" бр. 9/92); Правилником о метролошким условима за електронска бројила реактивне електричне енергије класе тачности 2 и 3 МУС 220.004 ("СГ. РС 87/2005); Правилником о метролошким условима за показиваче максимума класе 1,0 МУС.Ф-4/2- у погледу границе грешака ("Сл. лист СФРЈ" бр. 56/89) и Правилником о метролошким условима за уклопне часовнике МУС. Х-1/1 ("Сл. лист СФРЈ" бр. 3/85).

Републичка административна такса на ово Рјешење наплаћена је у износу од 50 КМ по тарифном броју 27 Закона о административним таксама и накнадама ("Сл.гласник РС" бр. 37/01).

ДИРЕКТОР
мр. Петар Милашиновић, дипл.инж.





РЕПУБЛИКА СРПСКА
МИНИСТАРСТВО ИНДУСТРИЈЕ И ТЕХНОЛОГИЈЕ
РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈУ,
ПАТЕНТЕ, МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ
БАЊА ЛУКА

Равногорска 24; тел.:051/318-838; тел/факс: 051/307-468

Број: 02-M-94/2002

Датум: 27.05.2002.

На основу члана 48. тачка 1. Закона о метрологији Босне и Херцеговине ("Службени гласник РС", бр. 40/00) и члана 29. став 1 Закона о метрологији у Републици Српској ("Службени гласник РС", бр. 13/02), а у вези са Наредбом о испитивању типа и периодичним прегледима еталона и мјерила ("Службени гласник РС", бр. 08/01), чланом 8. став 2 Упутства о начину испитивања типа мјерила ("Службени гласник РС", бр. 08/01) и чланом 190. Закона о општем управном поступку ("Службени гласник РС", бр. 13/02), а на захтев :

"ЕНЕЛ" д.о.о Београд ул. Милоша Поцерца бр.29, Београд

Републички завод за стандардизацију, патенте мере и драгоцене метале доноси:

РЕШЕЊЕ

О ОДОБРЕЊУ ТИПА МЕРИЛА

НАЗИВ МЕРИЛА: ЈЕДНОФАЗНО СТАТИЧКО ВИШЕФУНКЦИЈСКО БРОЈИЛО ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

ОЗНАКА ОСНОВНОГ ТИПА: ДБ2М

ПРОИЗВОЂАЧ МЕРИЛА: "ЕНЕЛ" д.о.о. Београд

СЛУЖБЕНА ОЗНАКА: RS 15MS0211 - 05

РОК ВАЖЕЊА: 27.05. 2012.

Испитивањем типа мерила утврђено је да мерило испуњава метролошке услове прописане Правилником о метролошким условима за статичка бројила активне електричне енергије класе тачности 1 и 2 МУС.(Ф-6)/2, ("Службени лист СФРЈ" бр. 9/92); Правилником о метролошким условима за електронска бројила реактивне електричне енергије класе тачности 2 и 3 МУС.15МС0209/0211 ("Службени лист СРЈ" бр. 47/98); Правилником о метролошким условима за показиваче максимума класе 1,0 МУС.Ф-4/2 - у погледу границе грешака ("Службени лист СФРЈ" бр. 56/89).

Републичка административна такса на ово Решење наплаћена је у износу од 50 КМ по тарифном броју 27 Закона о административним таксама и накнадама ("Сл.гласник РС", бр. 37/01).



ДИРЕКТОР

мр. Петар Милашиновић, дипл.инж.



РЕПУБЛИКА СРПСКА
МИНИСТАРСТВО ИНДУСТРИЈЕ И ТЕХНОЛОГИЈЕ
РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈУ,
ПАТЕНТЕ, МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ
БАЊА ЛУКА

Јована Дучића 23А; тел.:051/214-945; тел/факс: 051/214-865

Број: 02-М-113/2002
Датум: 19.11.2002.

На основу члана 48. тачка 1. Закона о метрологији Босне и Херцеговине ("Службени гласник РС", бр. 40/00) и члана 29. став 1 Закона о метрологији у Републици Српској ("Службени гласник РС", бр. 13/02), а у вези са Наредбом о испитивању типа и периодичним прегледима еталона и мјерила ("Службени гласник РС", бр. 08/01), чланом 8. став 2 Упутства о начину испитивања типа мјерила ("Службени гласник РС", бр. 08/01) и чланом 190. Закона о општем управном поступку ("Службени гласник РС", бр. 13/02), а на захтев :

"ЕНЕЛ" д.о.о Београд ул. Милоша Поцерца бр.29, Београд

Републички завод за стандардизацију, патенте, мере и драгоцене метале доноси:

РЕШЕЊЕ

О ДОПУНИ РЕШЕЊА О ОДОБРЕЊУ ТИПА МЕРИЛА

Решење о одобрењу типа мерила број 02-М-94/2002 од 27.05.2002. године, којим се одобрава да се на први преглед могу подносити мерила:

НАЗИВ МЕРИЛА: ЈЕДНОФАЗНО СТАТИЧКО ВИШЕФУНКЦИЈСКО БРОЈИЛО ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

ОЗНАКА ОСНОВНОГ ТИПА: ДБ2М

ПРОИЗВОЂАЧ МЕРИЛА: "ЕНЕЛ" д.о.о. Београд

СЛУЖБЕНА ОЗНАКА: RS 15MS0211 - 05

РОК ВАЖЕЊА: 27.05.2012.

допуњава се : напонским мерним опсегом од 57 V.

Допунским испитивањем типа мерила утврђено је да мерило испуњава метролошке услове прописане Правилником о метролошким условима за статичка бројила активне електричне енергије класе тачности 1 и 2 МУС.(Ф-6)/2 ("Службени лист СФРЈ", бр: 9/92).; Правилником о метролошким условима за електронска бројила реактивне електричне енергије класе тачности 2 и 3 МУС.15МС0209/0211 ("Службени лист СРЈ" бр. 47/98) и Правилником о метролошким условима за показиваче максимума класе 1 МУС.Ф-4/2 ("Службени лист СФРЈ", бр: 56/89).

Републичка административна такса на ово Решење наплаћена је у износу од 50 КМ по тарифном броју 27 Закона о административним таксама и накнадама ("Сл.гласник РС" бр. 37/01).



ДИРЕКТОР

Мр Петар Миласиновић, дипл.инж.



РЕПУБЛИКА СРПСКА
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ, ЕНЕРГЕТИКЕ И РАЗВОЈА
РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈУ И МЕТРОЛОГИЈУ
Бања Лука

Радоја Домановића бр.26; тел.:051/219-545; тел/факс: 051/219-515 E-mail rzspm@blic.net

Број: 00/393-01-18/04
Датум: 12.05.2004.

На основу члана 48. тачка 1. Закона о метрологији Босне и Херцеговине ("Службени гласник РС" бр. 40/00) и члана 29. став 1 Закона о метрологији у Републици Српској ("Службени гласник РС", бр. 13/02), у вези са Наредбом о испитивању типа и периодичним прегледима еталона и мјерила ("Службени гласник РС", бр. 8/01), чланом 8. став 2 Упутства о начину испитивања типа мјерила ("Службени гласник РС", бр. 8/01) и чланом 190. Закона о општем управном поступку ("Службени гласник РС", бр. 13/02), а на захтјев:

"ЕНЕЛ" д.о.о Београд

Републички завод за стандардизацију и метрологију доноси:

Р Ј Е Ш Е Њ Е

О ДОПУНИ РЈЕШЕЊА О ОДОБРЕЊУ ТИПА МЈЕРИЛА

Рјешење о одобрењу типа мјерила број RS15MS0211-05 од 27.05.2002. године, којим се одобрава да се на први преглед могу подносити мјерила:

НАЗИВ МЈЕРИЛА: ЈЕДНОФАЗНО СТАТИЧКО ВИШЕФУНКЦИЈСКО БРОЈИЛО ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

ОЗНАКА ОСНОВНОГ ТИПА: ДБ2М

ПРОИЗВОЂАЧ МЈЕРИЛА: "ЕНЕЛ" д.о.о Београд

СЛУЖБЕНА ОЗНАКА: RS15MS0211-05

РОК ВАЖЕЊА: 27.05. 2012.

допуњује се са : новим струјним опсегом, VAR кодом на плочици и таблици бројила и постављањем уклопног часовника.

Испитивањем типа мјерила утврђено је да мјерило испуњава метролошке услове прописане Правилником о метролошким условима за статичка бројила активне електричне енергије класе тачности 1 и 2 МУС.(Ф-6)/2, ("Сл.лист СФРЈ" бр. 9/92); Правилником о метролошким условима за електронска бројила реактивне електричне енергије класе тачности 2 и 3 МУС.15МС0209/0211 ("Сл.лист СРЈ" бр. 47/98); Правилником о метролошким условима за показиваче максимума класе 1,0 МУС.Ф-4/2- у погледу границе грешака ("Сл. лист СФРЈ" бр. 56/89) и Правилником о метролошким условима за уклопне часовнике МУС. X-1/1 ("Сл. лист СФРЈ" бр. 3/85)

Републичка административна такса на ово Рјешење наплаћена је у износу од 50 КМ по тарифном броју 27 Закона о административним таксама и накнадама ("Сл.гласник РС" бр. 37/01).

ДИРЕКТОР
Петар Милашиновић, дипл.инж.



052/4

РЕПУБЛИКА СРПСКА
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ, ЕНЕРГЕТИКЕ И РАЗВОЈА
РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈУ И МЕТРОЛОГИЈУ
БАЊА ЛУКА

Радоја Домановића бр.26; тел.:051/219-545; тел/факс: 051/219-515 E-mail rzspm@blic.net

Број: 00/393-01-1/05
Датум: 10.01.2005.

На основу члана 48. тачка 1. Закона о метрологији Босне и Херцеговине ("Службени гласник РС" бр. 40/00) и члана 29. став 1 Закона о метрологији у Републици Српској ("Службени гласник РС", бр. 13/02), у вези са Наредбом о испитивању типа и периодичним прегледима еталона и мјерила ("Службени гласник РС", бр. 8/01), чланом 8. став 2 Упутства о начину испитивања типа мјерила ("Службени гласник РС", бр. 8/01) и чланом 190. Закона о општем управном поступку ("Службени гласник РС", бр. 13/02), а на захтјев број бб од 23.12.2004. год. подносиоца захтјева:

"ЕНЕЛ" д.о.о Београд, Петроварадинска бр.26

Републички завод за стандардизацију и метрологију доноси:

Р Ј Е Ш Е Њ Е О ДОПУНИ РЈЕШЕЊА О ОДОБРЕЊУ ТИПА МЈЕРИЛА

Рјешење о одобрењу типа мјерила број 02-М-94/2002 од 27.05.2002. године, којим се одобрава да се на први преглед могу подносити мјерила:

НАЗИВ МЈЕРИЛА: ЈЕДНОФАЗНО СТАТИЧКО ВИШЕФУНКЦИЈСКО БРОЈИЛО ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

ОЗНАКА ОСНОВНОГ ТИПА: ДБ2М

ПРОИЗВОЂАЧ МЈЕРИЛА: "ЕНЕЛ" д.о.о Београд

СЛУЖБЕНА ОЗНАКА: RS15MS0211-05

РОК ВАЖЕЊА: 27.05. 2012.

допуњује се са : новим струјним опсегом и могућношћу коришћења шанта за трансформације улазне електричне струје до 60 А.

Испитивањем типа мјерила утврђено је да мјерило испуњава метролошке услове прописане Правилником о метролошким условима за статичка бројила активне електричне енергије класе тачности 1 и 2, МУС.(Ф-6)/2 ("Сл.лист СФРЈ" бр. 9/92); Правилником о метролошким условима за електронска бројила реактивне електричне енергије класе тачности 2 и 3, МУС.15МС0209/0211 ("Сл.лист СРЈ" бр. 47/98); Правилником о метролошким условима за показиваче максимума класе 1,0 МУС.Ф-4/2 - у погледу границе грешака ("Сл. лист СФРЈ" бр. 56/89) и Правилником о метролошким условима за уклопне часовнике, МУС. X-1/1 ("Сл. лист СФРЈ" бр. 3/85).

Републичка административна такса на ово Рјешење наплаћена је у износу од 50 КМ по тарифном броју 27 Закона о административним таксама и накнадама ("Сл.гласник РС" бр. 37/01).

РЕКТОР
мр. Петар Миладиновић, дипл.инж.



РЕПУБЛИКА СРПСКА
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ, ЕНЕРГЕТИКЕ И РАЗВОЈА
РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈУ И МЕТРОЛОГИЈУ
Бања Лука

Радоја Домановића бр.26; тел.: 051/219-545; тел/факс: 051/219-515 E-mail rzsm@blic.net

Број: 00/393-01-15/06
Датум: 20.11.2006.

На основу члана 48. тачка 1. Закона о метрологији Босне и Херцеговине ("Службени гласник РС" бр. 40/00) и члана 29. став 1 Закона о метрологији у Републици Српској ("Службени гласник РС", бр. 13/02), у вези са Наредбом о испитивању типа и периодичним прегледима еталона и мјерила ("Службени гласник РС", бр. 8/01), чланом 8. став 2 Упутства о начину испитивања типа мјерила ("Службени гласник РС", бр. 8/01) и чланом 190. Закона о општем управном поступку ("Службени гласник РС", бр. 13/02), а на захтјев број 00/393-02-11/06. од 06.10.2006. год. подносиоца затјева:

"ЕНЕЛ" д.о.о Београд, ул. Петроварадинска бр.26

Републички завод за стандардизацију и метрологију доноси:

Р Ј Е Ш Е Њ Е

О ДОПУНИ РЈЕШЕЊА О ОДОБРЕЊУ ТИПА МЈЕРИЛА

Рјешење о одобрењу типа мјерила број 02-М-94/2002 од 27.05.2002. године, којим се одобрава да се на први преглед могу подносити мјерила:

НАЗИВ МЈЕРИЛА:	ЈЕДНОФАЗНО СТАТИЧКО ВИШЕФУНКЦИЈСКО БРОЈИЛО ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ
ОЗНАКА ОСНОВНОГ ТИПА:	ДБ2М
ПРОИЗВОЂАЧ МЈЕРИЛА:	"ЕНЕЛ" д.о.о Београд
СЛУЖБЕНА ОЗНАКА:	RS15MS0211-05
РОК ВАЖЕЊА:	27.05. 2012.

допуњује се са : новим, краћим кућиштем које омогућава модуларно паковање додатних направа и прикључака бројила.

Испитивањем типа мјерила утврђено је да мјерило испуњава метролошке услове прописане Правилником о метролошким условима за статичка бројила активне електричне енергије класе тачности 1 и 2 МУС.(Ф-6)/2, ("Сл.лист СФРЈ", бр.9/92); Правилником о метролошким условима за електронска бројила реактивне електричне енергије класе тачности 2 и 3 МУС 220.004 ("СГ. РС 87/2005); Правилником о метролошким условима за показиваче максимума класе 1,0 МУС.Ф-4/2- у погледу границе грешака ("Сл. лист СФРЈ", бр. 56/89) и Правилником о метролошким условима за уклопне часовнике МУС. X-1/1 ("Сл. лист СФРЈ" бр. 3/85).

Републичка административна такса на ово Рјешење наплаћена је у износу од 50 КМ по тарифном броју 27 Закона о административним таксама и накнадама ("Сл.гласник РС" бр. 37/01) и поништена је на захтјеву.

ДИРЕКТОР
мр. Петар Милашиновић, дипл.инж.

